



Kurzbericht



Augustiner Chorherren Museum

Augustiner Chorherren Museum

Anschrift

Marienplatz 1
85229 Markt Indersdorf

Kontaktdaten

Tel.: 08136 / 8058724

E-Mail: info@heimatverein-indersdorf.de

Web: www.augustiner-chorherren-museum.de

Prüfergebnis

Das **Augustiner Chorherren Museum** wurde am 26. September 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **November 2018 bis Oktober 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
ÖPNV	✓	-	-	-	keine Sitzgelegenheiten vorhanden
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Kasse mit Shop	✓	-	-	-	keine Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden, Flurbreite zum Aufzug 107 cm
Aufzug	✓	✓	-	-	kein horizontales Bedientableau vorhanden
Ausstellungsraum „Bau- und Klostergeschichte“ im 2. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar
Ausstellungsraum „Pröbste und Convent“ im 2. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar
Ausstellungsräume "Rosenkranzbruderschaft", "Schule – Barmherzige Schwestern – Salesianerinnen", "UNRRA" sowie "Geistliche Aufgaben" im 2. OG	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit dem Aufzug erreichbar
Schneiderturm – Bibliothek im 3. OG	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Schneiderturm – Armarium im 4. OG	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar

					Bemerkungen
Schneiderturm – Sternwarte im 5. OG	-	-	-	-	nur über Treppen erreichbar
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang: 15 m).
- Parkplatz und Außenwege sind von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar.



- Der Kassencounter ist an der niedrigsten Stelle 72 cm hoch. Es ist keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Räume im EG, 1. und 2. OG sind stufenlos oder mit dem Aufzug erreichbar, der Schneiderturm (3. bis 5. OG) nur über Treppen.
- Alle öffentlichen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit, im Schneiderturm mindestens 80 cm.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 110 cm x 140 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber: 90 cm bis 106 cm).
- Alle Exponate und die dazugehörigen Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Angebotene Hilfsmittel: mobile Sitzhilfen
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Es stehen keine Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Die gesamte Route ist für Rollstuhlfahrer nicht stufenlos befahrbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im EG

- Die Bewegungsflächen betragen:
 - vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 125 cm x 70 cm, rechts 40 cm x 70 cm,
- Am WC sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.
- In der Ausstellung werden Informationen zu den Exponaten schriftlich vermittelt. Zur Informationsvermittlung stehen Filme und eine virtuelle Bibliothek zur Verfügung.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung oder gehörlose Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die gläserne Eingangstür hat keine Sicherheitsmarkierungen.
- Weitere Glastüren sind teilweise mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet. Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- In der Ausstellung kontrastieren die überwiegend gut ausgeleuchteten Exponate visuell mit der Umgebung.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch bestätigt. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt. Bedienelemente sind taktil erfassbar, die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift verfügbar.
- Treppen sind nicht kontrastreich gestaltet.
- Räume und Flure sind überwiegend hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Bedienelemente sind teilweise taktil erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.



- Gehbahnen sind im gesamten Betrieb visuell kontrastreich gestaltet und fast überall mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Beschilderungen sind in gut lesbarer, jedoch nicht in Brailleschrift vorhanden.
- Es sind keine in den Weg ragenden Hindernisse vorhanden.
- Es gibt kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden.
- Informationen zu den Exponaten oder Informationen zur Orientierung sind nicht in fotorealistischer Darstellung oder in Leichter Sprache vorhanden.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.